

**ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ (XMC)****CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN XUÂN MAI****Đề nghị số: DN-077-DIEN-022****Dự án: tòa TT-01- Khu đô thị Yên Bình****Hạng mục: Hệ thống cơ điện (điện, điện nhẹ, điều hòa thông gió, cấp thoát nước) -Vật tư phòng sinh hoạt cộng đồng, sân vườn****Đơn vị đề nghị: Công ty CP Cơ điện Xuân Mai****Người nhận hàng: Bùi Đình Chương - Số điện thoại liên lạc: 0983.444.825 - Địa điểm giao hàng: KĐT Yên Bình, P. Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên**

STT	HẠNG MỤC VẬT TƯ (Liệt kê tất cả vật tư cần để hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình)	ĐVT	Khối lượng hợp đồng	Khối lượng phê duyệt tổng vật tư	Lũy kế đến hết đợt trước			Chủng loại vật tư được phê duyệt			Khu vực lắp đặt	Ngày yêu cầu hàng về	Ghi chú
					Lũy kế đến hết đợt trước	Đề nghị đợt này	Lũy kế đến hết đợt này	Mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ			
H3 PHÂN TRỰC CHÍNH													
13	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x16)mm ²	M	351,26	356,53	17,00	99,00	116,00		Cadison	Việt Nam	Phòng SHCĐ	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
26	Cáp điện CU/PVC (1x6)mm ² - tiếp địa	M	805,27	817,35	0,00	200,00	200,00		Cadison	Việt Nam	Phòng SHCĐ	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
C HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ													
65	Cột đèn trang trí sân vườn cao 4m, 2 bóng LED 2x50W gồm:	Bộ	14,00	14,00	14,00	4,00	18,00		Hapulico	Việt nam	Sân vườn	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
	Cột đèn trang trí sân vườn cao 4m	Bộ	-	-	14,00	4,00	18,00	PINE/CH22-2/JEBI	Hapulico	Việt nam	Sân vườn	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
	2 Chóa đèn cao áp + 2 Bóng LED 50W	Bộ	-	-	14,00	4,00	18,00	TR80NDD2/20 W.H	Rạng đồng	Việt nam	Sân vườn	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
	Bảng điện cửa cột gồm cầu đầu dây 4P 50A và MCB 1P-10A kèm phụ kiện lắp đặt	Lô	1,00	1,00	14,00	4,00	18,00			Việt nam	Sân vườn	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
PHÁT SINH DO CẬP NHẬP THIẾT KẾ													
1	Đèn downlight led 7W chỉnh hướng Công suất: 7W Quang thông: 700lm Kích thước: 85x75 Ánh sáng: trung tính	cái			0,00	10,00	10,00	BIB0071	Duhal	Việt Nam	Phòng SHCĐ	10/06/2026	theo bản vẽ cập nhập thiết kế ngày 27.5.2026
2	Đèn led dây 6W/m Công suất 6W/m Điện áp: 220v/50Hz Quang thông: 550lm/W Sử dụng chip LED 5050 Ánh sáng: trung tính	m			0,00	75,00	75,00	LDV01	Duhal	Việt Nam	Phòng SHCĐ	10/06/2026	Bao gồm 02 bộ nguồn cảm cho led dây
3	MCCB-3P-63A-36KA	Cái			0,00	3,00	3,00		Hyundai	Hàn Quốc/Trung Quốc	Phòng SHCĐ	10/06/2026	Lắp tại tủ điện LV 7A ,cái tạo tủ điện theo SDNL

STT	HẠNG MỤC VẬT TƯ (Liệt kê tất cả vật tư cần để hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình)	ĐVT	Khối lượng hợp đồng	Khối lượng phê duyệt tổng vật tư				Chủng loại vật tư được phê duyệt			Khu vực lắp đặt	Ngày yêu cầu hàng về	Ghi chú
					Lũy kế đến hết đợt trước	Đề nghị đợt này	Lũy kế đến hết đợt này	Mã hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ			
4	Tủ điện TD-SHCD1	Tủ			0,00	1,00	1,00		Acit	Việt Nam	Phòng SHCD	10/06/2026	Theo Sơ đồ nguyên lý
5	Tủ điện TD-SHCD2	Tủ			0,00	1,00	1,00		Acit	Việt Nam	Phòng SHCD	10/06/2026	Theo Sơ đồ nguyên lý
6	Tủ điện TD-SHCD3	Tủ			0,00	1,00	1,00		Acit	Việt Nam	Phòng SHCD	10/06/2026	Theo Sơ đồ nguyên lý
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ													
1	Ống đồng D15,9	m				45,00	45,00		Toàn Phát	Việt Nam	SHCD	10/06/2026	Dày 0,81mm
1	Bảo ôn ống đồng D16	m				70,00	70,00		Toàn Phát	Việt Nam	SHCD	10/06/2026	Dày 0,19mm
3	Bảo ôn ống nước ngưng D28	m				30,00	30,00		Toàn Phát	Việt Nam	SHCD	10/06/2026	Dày 0,13mm
Đăng ký dây điện bù do bị cắt chột													
	Cáp đồng trần M70	m				98,00			Cadisun	Việt Nam		10/06/2026	
	Cu/XLPE/PVC(1x120)mm2	m				56,00			Cadisun	Việt Nam		10/06/2026	
	cáp Cu/PCV 1x16 tiếp địa	m				1500,00			Cadisun	Việt Nam		10/06/2026	
	cáp Cu/PCV 1x10 tiếp địa	m				100,00			Cadisun	Việt Nam		10/06/2026	

Ngày tháng Năm	Ngày tháng năm	Ngày 01 tháng 06 năm 2026	
PHÒNG QLDA	BAN QLDA/BAN DHDA	ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ	
		TRƯỞNG ĐƠN VỊ	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

1.1

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỀU HÒA PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 1 (DN1)
ĐN2 TƯƠNG TỰ

BẢN VẼ		SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TP-DH-SHCB2		TỦ ĐIỆN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG		VỊ TRÍ ĐẶT TỦ:		PHÒNG SHCB	
TÊN TỦ ĐIỆN:	TP-DH-SHCB1	TỦ ĐIỆN LƯU TẮNG 1	KÍCH THƯỚC:	A	B	C	ABC	PHÂN VI CẤP ĐIỆN	500x400x250
TỦ TỤ:	LƯA	TỦ ĐIỆN LƯU TẮNG 1	KÍCH THƯỚC:						22x80
THIẾT BỊ BẢO VỆ									
MCB-1P-32A-6KA	KHỚT BÔNG	LỖ	CẤP / DÂY	3810			ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 1	
MCB-1P-32A-6KA		S1	CM/2x6H(1x6E)					CẤP CHO ĐIỀU HÒA 2	
MCB-1P-32A-6KA		S2	CM/2x6H(1x6E)	3810	3810		ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 3	
MCB-1P-32A-6KA		S3	CM/2x6H(1x6E)			3810		CẤP CHO ĐIỀU HÒA 4	
MCB-1P-32A-6KA		S4	CM/2x6H(1x6E)	3810			ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 5	
MCB-1P-32A-6KA		S5	CM/2x6H(1x6E)		3810			DỰ PHÒNG	
MCB-1P-32A-6KA		S6	CM/2x6H(1x6E)			3810		TỔNG (W)	0
				7620	7620	7620	0	CÔNG SUẤT THIẾT KẾ (W)	22x80
							1	HỆ SỐ ĐỒNG THỜI	

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỀU HÒA KHU SÀN (SDHCDD2)+ SÀN THANG MÁY

BẢN VẼ		SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN TP-DH-SHCB2		TỦ ĐIỆN ĐIỀU HÒA SÀN + SÀN TH		VỊ TRÍ ĐẶT TỦ:		PHÒNG KT ĐIỀU TẮNG 1 (DN1)	
TÊN TỦ ĐIỆN:	TP-DH-SHCB2	TỦ ĐIỆN LƯU TẮNG 1	KÍCH THƯỚC:	A	B	C	ABC	500x400x250	
TỦ TỤ:	LƯA	TỦ ĐIỆN LƯU TẮNG 1	KÍCH THƯỚC:						22x400
THIẾT BỊ BẢO VỆ									
MCB-1P-32A-6KA	KHỚT BÔNG	LỖ	CẤP / DÂY	3810			ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 1	
MCB-1P-32A-6KA		S1	CM/2x6H(1x6E)					CẤP CHO ĐIỀU HÒA 2	
MCB-1P-32A-6KA		S2	CM/2x6H(1x6E)	3810	3810		ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 3	
MCB-1P-32A-6KA		S3	CM/2x6H(1x6E)			3810		CẤP CHO ĐIỀU HÒA 4	
MCB-1P-32A-6KA		S4	CM/2x6H(1x6E)	3810			ABC	CẤP CHO ĐIỀU HÒA 5	
MCB-1P-32A-6KA		S5	CM/2x6H(1x6E)		3810			CẤP CHO ĐIỀU HÒA 6	
MCB-1P-32A-6KA		S6	CM/2x6H(1x6E)			3810		CẤP CHO ĐIỀU HÒA 7	
MCB-1P-16A-6KA		S7	CM/2x2.5H(1x2.5E) LƯƠN ONG D20	1270				CẤP CHO ĐIỀU HÒA 8	
MCB-1P-16A-6KA		S8	CM/2x2.5H(1x2.5E) LƯƠN ONG D20		1270			TỔNG (W)	8890
				8890	7620	7620	0	CÔNG SUẤT THIẾT KẾ (W)	22x400
							1	HỆ SỐ ĐỒNG THỜI	