

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XUÂN MAI

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 2307/2026/TM/XMC-TTMS

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC) đang tổ chức lựa chọn đơn vị sản xuất cung cấp Tủ điện LV, DB và PCCC theo hình thức chào giá cạnh tranh, chi tiết như sau:

1. Thông tin vật tư chi tiết theo Bảng chi tiết khối lượng kèm theo.
2. Địa điểm giao nhận hàng hóa: Tòa TT03 – Chung cư Yên Bình – Phường Vạn Xuân – Tỉnh Thái Nguyên.
3. Thời gian giao hàng:
 - Lô tủ LV và DB hầm, thang máy, bơm tăng áp: 20/9/2026,
 - Lô tủ DB tầng điển hình, hành lang, tum, tầng 1: 01/10/2026,
 - Lô tủ DB PCCC: 30/9/2026.
 - Trước thời điểm giao hàng 07 ngày làm việc, bên bán gửi thông báo bằng văn bản đề yêu cầu bên mua tiến hành thủ tục thanh toán (hoặc bên mua phát hành bảo lãnh thanh toán, cam kết không ngừng ngang, có hiệu lực 40 ngày kể từ ngày phát hành) có giá trị tương ứng với mỗi đợt giao hàng (đã trừ đi giá trị tạm ứng theo tỉ lệ); và chuẩn bị mặt bằng, kho bãi, nhân lực để tiếp nhận hàng hóa.
4. Hình thức và các điều kiện của hợp đồng:
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng mua bán/Phục lục hợp đồng/Đơn hàng.
 - Tạm ứng: Bên mua sẽ tạm ứng cho bên bán 30% giá trị hợp đồng sau thuế trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bên mua nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng hợp lệ; bao gồm: Công văn đề nghị tạm ứng, bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng (Bảo lãnh không hủy ngang có giá trị tương ứng 30% giá trị hợp đồng sau thuế, thời hạn bảo lãnh kể từ ngày bên bán nhận được toàn bộ số tiền tạm ứng tạm tính đến ngày 15/11/2026).
 - Thanh toán: Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán toàn bộ giá trị của đơn hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày xuất hóa đơn và bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ (khấu trừ toàn bộ giá trị tạm ứng).
 - Khối lượng mời chào giá là khối lượng tạm tính, khối lượng thanh quyết toán trên cơ sở khối lượng của Đơn đặt hàng và khối lượng thực tế giao nhận.
 - Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
 - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng (bằng bảo lãnh bảo hành tương ứng 5% giá trị hợp đồng sau thuế).



5. Hình thức tiếp nhận báo giá duy nhất: Upload hồ sơ chào giá tại website công ty XMC theo đường dẫn chi tiết tại email mời chào giá.
 6. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: file nén bao gồm 01 bản scan báo giá chi tiết theo khối lượng mời chào giá, có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu + 01 bản excel.
 7. Hiệu lực của báo giá không nhỏ hơn 30 ngày kể từ ngày gửi Báo giá.
 8. Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h00 phút ngày 28/7/2026.
 9. Trường hợp cần làm rõ yêu cầu của Thư mời chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Ông: Phan Thanh Quang (SĐT: 0988 844 609), chuyên viên Trung tâm mua sắm, hoặc gửi yêu cầu đến email: trungtammuasam@xuanmaicorp.vn
- Công ty XMC rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM



NGUYỄN MINH ĐỨC



Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC
Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
I	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1							
1	Tủ điện LV1A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
2	Tủ điện LV2A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
3	Tủ điện LV3A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
4	Tủ điện LV4A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
5	Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
6	Tủ điện LV7A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
II	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2							
7	Tủ điện LV1B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
8	Tủ điện LV2B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
9	Tủ điện LV3B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
10	Tủ điện LV4B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
11	Tủ điện LV5B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
12	Tủ điện MSD-MF				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
III	TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2							
13	Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B)				Tủ	28	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
14	Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B)				Tủ	8	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
15	Tủ điện tầng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
16	Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
17	Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
18	Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
19	Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
20	Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
21	Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
22	Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
23	Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
24	Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
25	Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
26	Tủ điện tầng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
27	Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
28	Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
29	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
30	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
31	Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
32	Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
33	Tủ điện bơm tăng áp ĐN1, ĐN2 (TĐ-BTA1, TĐ-BTA2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
34	Tủ điện bơm rò rỉ tầng hầm 1,2 (TĐ.BRR 1,2,3,4)				Tủ	4	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
35	Tủ điện bơm hồ pít thang máy (TĐ.BHP1, 2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
36	Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TĐ-CSN				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
37	Tủ điện bơm nước sinh hoạt TĐ-BSH				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
38	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
39	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
40	Tủ điện TĐ-TG-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
41	Tủ điện TĐ-TG-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
42	Tủ điện TĐ-TG-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
43	Tủ điện TĐ-TG-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
44	Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
45	Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
46	Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
47	Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
48	Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
49	Tủ điện TĐ-TAHK-TUM ĐN2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
50	Vận chuyển				Lô	1		Đơn nguyên 1&2

Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 1: Thiết bị đóng cắt chính hãng Hyundai (xuất xứ Hàn Quốc)
Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
I	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1							
1	Tủ điện LV1A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	ACB 4P 3200A 85kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-3200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 38kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2		Himel	Trung Quốc	Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
2	Tủ điện LV2A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Cuộn cắt 220VAC cho ACB		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM100/250		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
3	Tủ điện LV3A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Cuộn cắt 220VAC cho ACB		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đấu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
4	Tủ điện LV4A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần, có ngăn chống tổn thất.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Ngăn chống tổn thất:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Đầu vào:							
	ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions		Vitzro		Cái	1		
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	2		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
5	Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào LV5A:							
	MCCB 3P 400A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM400/800		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-400A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra LV5A:							
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 2P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái 400A mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
	Đầu ra LV6A:							
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 2P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 2P 25A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
6	Tủ điện LV7A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đầu vào MCCB 320A:							
	MCCB 3P 320A36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM320/800		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-320A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra MCCB 320A:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đầu vào ATS 2, 3:							
	MCCB 3P 63A 38kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM100/250		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions		Vitzro		Cái	2		sơ đồ 50A
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	2		
	Công tơ điện từ 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	3		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Ampe 0-63A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	3		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	3		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra ATS 2:							
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đầu ra ATS 3:							
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
II	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2							
7	Tủ điện LV1B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	ACB 4P 3200A 85kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-3200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2		Himel	Trung Quốc	Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
8	Tủ điện LV2B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	<i>Cuộn cắt 220VAC cho ACB</i>		<i>Huyn dai</i>	Hàn Quốc	<i>Cái</i>	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	<i>Shunt trip cho MCCB HGM100/250</i>		<i>Huyn dai</i>	Hàn Quốc	<i>Cái</i>	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 50A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
9	Tủ điện LV3B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Cuộn cắt 220VAC cho ACB		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
10	Tủ điện LV4B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn, có ngăn chống ồn thất.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Ngăn chống ồn thất:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Đầu vào:							
	MCCB 4P 630A 65kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions		Vitzro		Cái	1		
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	2		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	2		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
11	Tủ điện LV5B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 630A 65kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM400/800		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 75A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	-		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 50A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 2P 50A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 2P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
12	Tủ điện MSD-MF				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 630A 65kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
III	TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2							
13	Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B)				Tủ	28	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	17		
	MCB 1P 50A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	19		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
14	Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B)				Tủ	8	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 38kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	15		
	MCB 1P 50A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	18		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
15	Tủ điện tăng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 38kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	15		
	MCB 1P 50A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	16		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
16	Tủ điện dịch vụ tăng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Công tơ điện từ 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	11		Chưa bao gồm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	10mm2/ 6mm2/ 4mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
17	Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 3P 20A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	11		Chưa bao gồm
	Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	10mm2/ 6mm2/ 4mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
18	Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	6		Thí nghiệm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	12		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	12		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	12		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhậ t thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
19	Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	14		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	2		
	Contacto r 3P 25A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhậ t thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
20	Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	14		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	2		
	Contactơ 3P 25A, Coil 220VAC		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
21	Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	16		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	7		
	Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang				Bộ	2		
	Contactơ 3P 25A, Coil 220VAC		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14				Bộ	1		
	Contactơ 1P 20A, Coil 220VAC		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
22	Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	11		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	8		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	8		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
23	Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 25A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 20A 15kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
24	Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	11		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	8		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	8		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
25	Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 50A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 20A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 32A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCB 1P 25A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
26	Tủ điện tăng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 25A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 20A 15kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contacto r 1P 20A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
27	Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 63A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-75A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
28	Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 50A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
29	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
30	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 80A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
31	Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
32	Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW				Bộ	2		
	Contacto r 1P 6A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 1~1.6A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ điều khiển nhiệt độ		Conotec		Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhĩ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
33	Tủ điện bơm tăng áp DN1, DN2 (TD-BTA1, TD-BTA2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCB 3P 20A 15kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 15A 15kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 10A 10kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 2P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW				Bộ	2		
	Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ điều khiển logo+ module phụ		Siemens		Bộ	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái)				Bộ	1		A cấp
	Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước)				Bộ	1		A cấp
	Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA		Chint	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhĩ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
34	Tủ điện bơm rò rỉ tăng hầm 1,2 (TD.BRR 1,2,3,4)				Tủ	4	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 6A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW				Bộ	2		
	Contacto r 3P 9A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 0.63 - 4A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le điện từ 0.5-6A, 24-240V AC/DC		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm.		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	1		A cấp
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
35	Tủ điện bơm hồ pít thang máy (TD.BHP1, 2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 6A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW				Bộ	2		
	Contacto r 3P 9A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 0.63 - 4A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le điện từ 0.5-6A, 24-240V AC/DC		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm.		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	1		A cấp
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
36	Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TD-CSN				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 18kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn				Bộ	5		
	Contacto r 1P 16A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	2		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
37	Tủ điện bơm nước sinh hoạt TD-BSH				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyên mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 50A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch khởi động S/D 3P 22kW				Bộ	3		
	Contacto r 3P 50A, Coil 220VAC		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 34-50A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC50/100A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ điều khiển logo+ module phụ		Siemens		Bộ	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Trung Quốc	Cái	2		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	3		A cấp
	Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA		Chint	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
38	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải)		Schneider	Aisa	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Tay xoay nối dài cho MCCB		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ đa chức năng- Modbus		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	2		
	Bộ điều khiển, hiển thị áp suất			Aisa	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 200A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 15A 15kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW				Bộ	1		
	Khởi động mềm 3P 400V 75kW		Schneider	Aisa	Cái	1		
	MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài)		Socomec	Pháp	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù				Bộ	1		
	Contacto 3P 12A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le điện từ 3-30A		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Timer On delay		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi loại vuông 1x6		Himel	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn Lamp test		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Que đo mức nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Còi báo lỗi, dùng còi, dùng khẩn			Asia	Bộ	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Aisa	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
39	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải)		Schneider	Aisa	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ đa chức năng- Modbus		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	2		
	Bộ điều khiển, hiển thị áp suất			Aisa	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 200A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 20A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW				Bộ	1		
	Khởi động mềm 3P 400V 75kW		Schneider	Aisa	Cái	1		
	MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài)		Socomec	Pháp	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo lỗi loại vuông 1x6		Himel	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn Lamp test		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Que đo mức nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn			Asia	Bộ	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Aisa	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
40	Tủ điện TD-TG-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
41	Tủ điện TD-TG-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
42	Tủ điện TD-TG-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
43	Tủ điện TD-TG-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
44	Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 60A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 32A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 22-32A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
45	Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 60A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW				Bộ	2		
	Contacto r 3P 32A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contacto r 3P 25A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contacto r HGC9/40A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 22-32A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contacto r 3P 18A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contacto r 3P 12A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contacto r HGC9/40A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhậ t thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
46	Tủ điện TD-TA HK-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW				Bộ	2		
	Contacto r 3P 25A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contacto r 3P 18A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contacto r HGC9/40A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 15-22A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	1		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactơ 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
47	Tủ điện TD-TAHK-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 50A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		<i>Thí nghiệm</i>
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW				Bộ	2		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactơ 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 15-22A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	1		
	Contacto 3P 25A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contacto 3P 18A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
48	Tủ điện TB-TAHK-TUM ĐN1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	2		
	Contacto 3P 25A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contacto 3P 18A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 11kW				Bộ	1		
	Contacto 3P 32A 220VAC Coil		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 22-32A		Huyn dai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW				Bộ	3		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 15-22A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW				Bộ	3		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
49	Tủ điện TD-TAHK-TUM ĐN2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 11kW				Bộ	1		
	Contacto 3P 32A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 22-32A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW				Bộ	3		
	Contacto 3P 25A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 15-22A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW				Bộ	3		
	Contacto 3P 18A 220VAC Coil		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 12-18A		Huyndai	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
50	Vận chuyển				Lô	1		<i>Đơn nguyên 1&2</i>

Chào giá Lô tủ điện LV, tủ điện DB, tủ điện PCCC - Phương án 2: Thiết bị đóng cắt chính hãng LS (xuất xứ Hàn Quốc)
 Công trình tòa chung cư cao tầng TT-03 - Dự án Khu đô thị Yên Bình,
 Địa điểm: Phường Vạn Xuân - tỉnh Thái Nguyên

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
I	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 1							
1	Tủ điện LV1A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	ACB 4P 3200A 85kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-3200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 38kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2		Himel	Trung Quốc	Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
2	Tủ điện LV2A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Cuộn cắt 220VAC cho ACB		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM100/250		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
3	Tủ điện LV3A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		<i>Kích thước tạm tính</i>
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	<i>Cuộn cắt 220VAC cho ACB</i>		LS	Hàn Quốc	<i>Cái</i>	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
4	Tủ điện LV4A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn, có ngăn chống tổn thất.	Form 1			Cái	1		<i>Kích thước tạm tính</i>
	Ngăn chống tổn thất:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		<i>Chưa bao gồm</i>
	Đầu vào:							
	ATS 4P 800A - Back Connection, 3 Positions		Vitzro		Cái	1		
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		<i>Chưa bao gồm</i>
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		<i>Thí nghiệm</i>
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	2		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
5	Tủ điện LV5A+Tủ điện LV6A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào LV5A:							
	MCCB 3P 400A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM400/800		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 400/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-400A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra LV5A:							
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 2P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái 400A mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
	Đầu ra LV6A:							
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 2P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 2P 25A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (bọc cách điện, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
6	Tủ điện LV7A				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đầu vào MCCB 320A:							
	MCCB 3P 320A36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM320/800		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h bảo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 320/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-320A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra MCCB 320A:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 320A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đầu vào ATS 2, 3:							
	MCCB 3P 63A 38kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM100/250		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	ATS 3P 50A - Front Connection, 2 positions		Vitzro		Cái	2		sơ đồ 50A
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	2		
	Công tơ điện từ 3P nhiều biểu giá đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x230/400V, 3x5(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	3		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 60/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Ampe 0-63A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	3		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	3		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra ATS 2:							
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đầu ra ATS 3:							
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h bảo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
II	TỦ ĐIỆN MSB - ĐƠN NGUYÊN 2							
7	Tủ điện LV1B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR900xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	ACB 4P 3200A 85kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 3200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-3200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Chống sét lan truyền 3P+N Imax 65kA 8/20uS Class 2		Himel	Trung Quốc	Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 3200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
8	Tủ điện LV2B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	<i>Cuộn cắt 220VAC cho ACB</i>		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	<i>Shunt trip cho MCCB HGM100/250</i>		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		Cấp nguồn t/h báo cháy
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	MCCB 3P 50A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
9	Tủ điện LV3B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu ra:							
	ACB 3P 1250A 65kA Fixed		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Cuộn cắt 220VAC cho ACB		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo trạng thái On/Off/trip ACB		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
	Đồng kết nối Busway				Lô	1		
	Đồng kết nối Busway 1250A + cáp đầu nối + nhân công lắp đặt+ hộp chụp (nếu có)		VN		Bộ	1		
10	Tủ điện LV4B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn, có ngăn chống tòn thất.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Ngăn chống tòn thất:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Đầu vào:							
	MCCB 4P 630A 65kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	ATS 4P 630A - Back Connection, 3 Positions		Vitzro		Cái	1		
	Bộ điều khiển ATS		Smartgen		Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	2		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	2		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
11	Tủ điện LV5B				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR1200xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 630A 65kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Shunt trip cho MCCB HGM400/800		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 75A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	-		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 50A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 2P 50A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 2P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 630A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
12	Tủ điện MSD-MF				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2200xR800xS1000mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A cho công tơ		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Công tơ điện tử 3P nhiều biểu giá đo đếm gián tiếp loại 3x1(10)A, 3x(57,7/100~240/415)V, CCX 0.5S		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Biến dòng hạ thế MCT - 1250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-1250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 630A 65kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 630/5A		Mitex	VN	Cái	6		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-630A		Mitex	VN	Cái	6		
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng thanh cái chính 1250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
III	TỦ ĐIỆN DB - ĐƠN NGUYÊN 1&2							
13	Tủ điện tầng 2~15 TĐ-(T2A~T15A); TĐ-(T2B~T15B)				Tủ	28	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2110xR1350xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	17		
	MCB 1P 50A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	19		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
14	Tủ điện tầng 16~19 TĐ-(T16A~T19A); TĐ-(T16B~T19B)				Tủ	8	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2000xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 38kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	15		
	MCB 1P 50A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	18		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
15	Tủ điện tăng 20 TĐ-T20A; TĐ-T20B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR(600x2)xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 200A 38kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-200A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 63A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	15		
	MCB 1P 50A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện từ 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	16		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	16mm2/ 10mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
16	Tủ điện dịch vụ tăng 1 ĐN 1 - TĐ-DVT1A				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Công tơ điện từ 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	11		Chưa bao gồm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	10mm2/ 6mm2/ 4mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
17	Tủ điện dịch vụ tầng 1 ĐN 2 - TĐ-DVT1B				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1400xS600mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 250/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-250A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	5		Thí nghiệm
	MCCB 3P 20A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Công tơ điện tử 3 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp loại 3x220/380V; 3x10(100)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	11		Chưa bao gồm
	Công tơ điện tử 1 pha 1 biểu giá, đo đếm trực tiếp, 220V, 5(80)A, CCX 1		Điện lực cấp		Cái	1		Chưa bao gồm
	Dây động lực đầu nối công tơ	10mm2/ 6mm2/ 4mm2	VN		Bộ	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
18	Tủ điện hành lang tổng TĐ-HLT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	6		Thí nghiệm

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	12		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	12		
	Contacto 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	12		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
19	Tủ điện hành lang TĐ-HL1A; TĐ-HL1B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	14		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	2		
	Contacto 3P 25A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
20	Tủ điện hành lang TĐ-HL2A; TĐ-HL2B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	14		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	2		
	Contacto 3P 25A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
21	Tủ điện hành lang TĐ-HL3A; TĐ-HL3B				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		<i>Kích thước tạm tính</i>
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	16		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	7		
	Mạch điều khiển chiếu sáng hành lang				Bộ	2		
	Contacto 3P 25A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng đèn báo không T14				Bộ	1		
	Contacto 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
22	Tủ điện hầm 1 TĐ-B1A; TĐ-B1B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	11		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	8		
	Contacto 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	8		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
23	Tủ điện tầng tum ĐN 1 - TĐ-TUM1				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1100xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 25A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 20A 15kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contacto 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
24	Tủ điện hầm 2 TĐ-B2A; TĐ-B2B				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1300xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	11		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	8		
	Contactơ 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	8		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
25	Tủ điện phòng trực PCCC TĐ-PT				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 50A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 20A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 32A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCB 1P 25A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	RCBO 1P+N 10A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contactơ 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
26	Tủ điện tăng tum ĐN 2 - TĐ-TUM2				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C110xR600xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 25A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 20A 15kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch điều khiển chiếu sáng				Bộ	1		
	Contactơ 1P 20A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
27	Tủ điện thang máy chữa cháy TĐ-TMCC1; TĐ-TMCC2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 63A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 75/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-75A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
28	Tủ điện thông tin liên lạc TĐ-TTLL				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR400xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 50A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
29	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.1; TĐ-TM2.1				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
30	Tủ điện thang máy TĐ-TM1.2; TĐ-TM2.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Vỏ tủ trong nhà KT: C900xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 125/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-125A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 80A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 63A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
31	Tủ điện thang máy rác TĐ-TMR.1; TĐ-TMR.2				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C500xR500xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
32	Tủ điện phòng KT thang máy - P.KTTM				Tủ	2	1/10/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C600xR300xS200mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch khởi động DOL 1P 0.6kW				Bộ	2		
	Contacto 1P 6A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 1~1.6A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ điều khiển nhiệt độ		Conotec		Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhĩ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
33	Tủ điện bơm tăng áp DN1, DN2 (TD-BTA1, TD-BTA2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR600xS250mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCB 3P 20A 15kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 50/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-50A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 15A 15kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 10A 10kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 2P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động VSD 3P Bơm tăng áp 2.2kW				Bộ	2		
	Biến tần 3P 380V 2.2kW ATV630		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ điều khiển logo+ module phụ		Siemens		Bộ	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Cảm biến mức nước điện cực (Tại bể nước mái)				Bộ	1		A cấp
	Cảm biến áp lực nước (Gắn trên đường ống nước)				Bộ	1		A cấp
	Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA		Chint	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, dây động lực, dây nhĩ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
34	Tủ điện bơm rò rỉ tăng hầm 1,2 (TD.BRR 1,2,3,4)				Tủ	4	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 6A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW				Bộ	2		
	Contactơ 3P 9A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 0.63 - 4A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le điện từ 0.5-6A, 24-240V AC/DC		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm.		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	1		A cấp
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
35	Tủ điện bơm hồ pít thang máy (TD.BHP1, 2)				Tủ	2	20/9/26	Đơn nguyên 1&2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 3P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	MCB 2P 6A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 1.5kW				Bộ	2		
	Contactơ 3P 9A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 0.63 - 4A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le điện từ 0.5-6A, 24-240V AC/DC		Schneider		Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển luân phiên 10A, 220V, 2 cặp tiếp điểm.		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	1		A cấp
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
36	Tủ điện chiếu sáng ngoài nhà TD-CSN				Tủ	1	1/10/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C800xR600xS250mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 32A 18kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCB 1P 16A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	6		
	Mạch điều khiển chiếu sáng sân vườn				Bộ	5		
	Contactơ 1P 16A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	2		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Thanh cái chia pha		VN		Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
37	Tủ điện bơm nước sinh hoạt TD-BSH				Tủ	1	20/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C2100xR1000xS400mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		Kích thước tạm tính
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 100A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Biến dòng hạ thế MCT - 100/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ Ampe 0-100A		Mitex	VN	Cái	3		
	Đồng hồ Volt 0-500VAC		Mitex	VN	Cái	1		
	Chuyên mạch Volt 7 vị trí			Taiwan	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 50A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Mạch khởi động S/D 3P 22kW				Bộ	3		
	Contactơ 3P 50A, Coil 220VAC		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 34-50A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC50/100A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Bộ điều khiển logo+ module phụ		Siemens		Bộ	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn dừng khẩn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Trung Quốc	Cái	2		
	Điện cực cho rơ le mức (loại 3 điện cực)-24V				Bộ	3		A cấp
	Biến áp cách ly 380/220VAC - 24VAC, 500VA		Chint	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 100A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
38	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải)		Schneider	Aisa	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Tay xoay nối dài cho MCCB		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ đa chức năng- Modbus		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	2		
	Bộ điều khiển, hiển thị áp suất			Aisa	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 200A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 15A 15kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW				Bộ	1		
	Khởi động mềm 3P 400V 75kW		Schneider	Aisa	Cái	1		
	MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài)		Socomec	Pháp	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 4kW - bơm bù				Bộ	1		
	Contacto 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le điện từ 3-30A		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Timer On delay		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi loại vuông 1x6		Himel	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn Lamp test		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Que đo mức nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Còi báo lỗi, dùng còi, dùng khẩn			Asia	Bộ	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơle điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Aisa	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhí thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
39	Tủ điện bơm chữa cháy TĐ.BCCH2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR1400xS500mm, tôn 2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn đỏ PCCC.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	INS 3P 200A (Cầu dao cắt tải)		Schneider	Aisa	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 200A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Tay xoay nối dài cho MCCB HGM250		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Biến dòng hạ thế MCT - 200/5A		Mitex	VN	Cái	3		Thí nghiệm
	Đồng hồ đa chức năng- Modbus		Schneider	Aisa	Cái	1		
	Rơ le bảo vệ điện áp (PMR - bảo vệ mất pha, lệch pha)		Mikro	Malaysia	Cái	2		
	Bộ điều khiển, hiển thị áp suất			Aisa	Cái	1		
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 200A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCB 1P 20A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	MCB 1P 10A 6kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Mạch khởi động mềm S/S 3P 75kW				Bộ	1		
	Khởi động mềm 3P 400V 75kW		Schneider	Aisa	Cái	1		
	MTS 3P - 250A (bao gồm tay xoay nối dài)		Socomec	Pháp	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đèn báo lỗi loại vuông 1x6		Himel	Trung Quốc	Cái	1		
	Nút ấn Lamp test		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Cảm biến áp lực nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp
	Que đo mức nước - lắp ngoài tủ				Bộ	1		A cấp

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Còi báo lỗi, dừng còi, dừng khẩn			Asia	Bộ	1		
	Đèn báo mức nước		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role điều khiển mức 220V, 3 que		Omron	Aisa	Cái	1		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 200A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, quạt hút, cảm biến nhiệt độ, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
40	Tủ điện TD-TG-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
41	Tủ điện TD-TG-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẵn.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
42	Tủ điện TD-TG-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đấu...)			Asia	Lô	1		
43	Tủ điện TD-TG-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1000xR700xS250mm, tôn 1.5mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 40A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái N+E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
44	Tủ điện TĐ-TAHK-Z1.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 60A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 32A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 22-32A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
45	Tủ điện TĐ-TAHK-Z2.B2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 60A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 11/22kW				Bộ	2		
	Contactơ 3P 32A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 22-32A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contactơ 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactơ 3P 12A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
46	Tủ điện TD-TAHK-Z1.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW				Bộ	2		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactơ 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactơ HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 15-22A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
47	Tủ điện TD-TAHK-Z2.B1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1800xR800xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 125A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 50A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	Mạch khởi động 2 cấp tốc độ 3P Quạt 7.5/15kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 15-22A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian 24h loại điện tử 1 kênh		Sinotimer	Trung Quốc	Cái	2		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 125A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
48	Tủ điện TB-TAHK-TUM ĐN1				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 1
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sẫm.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		Thí nghiệm
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		Thí nghiệm
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	MCCB 3P 25A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		Thí nghiệm
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactor 3P 32A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 22-32A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW				Bộ	3		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 15-22A		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW				Bộ	3		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhệ thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
49	Tủ điện TD-TAHK-TUM ĐN2				Tủ	1	30/9/26	Đơn nguyên 2
	Vỏ tủ trong nhà KT: C1600xR1500xS300mm, tôn 1.5-2.0mm, hai lớp cánh, sơn tĩnh điện, màu sơn RAL 7032 sần.	Form 1			Cái	1		
	Đầu vào:							
	MCCB 3P 250A 36kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	Đèn báo pha		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Đầu ra:							
	MCCB 3P 63A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	2		<i>Thí nghiệm</i>
	MCCB 3P 40A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	1		<i>Thí nghiệm</i>
	MCCB 3P 32A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	MCCB 3P 25A 25kA		LS	Hàn Quốc	Cái	3		<i>Thí nghiệm</i>
	Mạch khởi động S/D 3P 15kW				Bộ	2		
	Contactor 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	4		
	Contactor 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Rơ le nhiệt 17-25A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Khóa liên động cho 2 Contactor HGC9/40A		LS	Hàn Quốc	Cái	2		
	Role thời gian Sao-Tam giác, 110-240VAC		Autonics	Aisa	Cái	2		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF kèm đèn		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Manu		Himel	Trung Quốc	Lô	1		

TT	Tên và quy cách sản phẩm	Mã sản phẩm	Hãng sx	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ngày đề nghị cấp hàng	Ghi chú
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 11kW				Bộ	1		
	Contactơ 3P 32A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Rơ le nhiệt 22-32A		LS	Hàn Quốc	Cái	1		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 7.5kW				Bộ	3		
	Contactơ 3P 25A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 15-22A		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Mạch khởi động DOL 3P 5.5kW				Bộ	3		
	Contactơ 3P 18A 220VAC Coil		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Rơ le nhiệt 12-18A		LS	Hàn Quốc	Cái	3		
	Đèn báo lỗi		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Nút ấn ON/OFF có đèn báo		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Chuyển mạch Auto-Man		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Rơ le trung gian kèm đế		Himel	Trung Quốc	Lô	1		
	Role thời gian ON Delay		Autonics	Aisa	Cái	3		
	Bộ nguồn 1P 220VAC/24VDC 100W		Omron	Trung Quốc	Cái	1		
	Đồng thanh cái chính 250A+100%N+25%E mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Đồng thanh cái nhánh mạ thiếc			VN	Bộ	1		
	Nhân công và vật tư phụ hoàn thiện tủ (cầu chì, bọc cách điện, dây động lực, dây nhị thứ, sứ đỡ, cầu đầu...)			Asia	Lô	1		
50	Vận chuyển				Lô	1		<i>Đơn nguyên 1&2</i>