

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Công ty XMC) đang tổ chức lựa chọn đơn vị sản xuất cung cấp Tủ điện phân phối hạ thế, tủ điện chiếu sáng theo hình thức chào giá cạnh tranh, chi tiết như sau:

1. Thông tin vật tư chi tiết theo Bảng chi tiết khối lượng kèm theo.
2. Địa điểm giao nhận hàng hóa: Dự án khu phức hợp nhà ở thông minh kết hợp trung tâm thương mại – tại 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
3. Thời gian giao hàng: **15/05/2026**
4. Hình thức và các điều kiện của hợp đồng:
 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng mua bán/Đơn hàng.
 - Thanh toán: Thanh toán toàn bộ giá trị của đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
 - Khối lượng mời chào giá là khối lượng tạm tính, khối lượng thanh quyết toán trên cơ sở khối lượng của Đơn đặt hàng và khối lượng thực tế giao nhận.
5. Hình thức tiếp nhận báo giá duy nhất: Upload hồ sơ chào giá tại website công ty XMC theo đường dẫn chi tiết tại email mời chào giá.
6. Yêu cầu của hồ sơ chào giá: file nén bao gồm 01 bản scan báo giá chi tiết theo khối lượng mời chào giá, có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu + 01 bản excel.
7. Hiệu lực của báo giá không nhỏ hơn 30 ngày kể từ ngày gửi Báo giá.
8. Thời hạn nộp báo giá: Trước 17h00 phút ngày 16/04/2026.
9. Trường hợp cần làm rõ yêu cầu của Thư mời chào giá, Quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Ông: Phan Thanh Quang (SĐT: 0988 844 609), chuyên viên Trung tâm mua sắm, hoặc gửi yêu cầu đến email: trungtammuasam@xuanmaicorp.vn
Công ty XMC rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM

NGUYỄN MINH ĐỨC

BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CHÀO GIÁ TỬ ĐIỆN

DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP NHÀ Ở THÔNG MINH KẾT HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.

HẠNG MỤC TỬ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THỂ.

ĐỊA ĐIỂM: 161 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

STT	NỘI DUNG	MÃ HIỆU	NHÃN HIỆU	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	TỬ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THỂ (1P VÀ 3P)			VN	Tủ	32	
	Vỏ tủ ngoài trời thép sơn tĩnh điện, 2 mặt dày 2.0mm, IP 54			VN	Tủ	1	
	Kích thước: H1450xW900xD400 (Theo bản vẽ thiết kế)						
	Tấm lắp thiết bị, Tấm đỡ Busbar			VN	Lô	1	
	Biển cấm & số thứ tự tủ điện kích thước Rộng 240 mm x Cao 350mm (Bảng nhựa cứng dày từ 2-3mm, hoặc bằng Decal).			VN	Cái	1	
	ĐẦU VÀO						
	MCCB 3P 200A 30KA - 600V	ABN203c	LS	Hàn Quốc/Trung Quốc	Cái	1	
	Busbar đầu vào 3 x 8 x 25 x 650 (bọc cách điện)			VN	Bộ	1	
	ĐẦU RA						(Công tơ và MCCB 3P, MCB 1P do Điện lực thực hiện)
	Tấm lắp aptomat			VN	Lô	1	
	Busbar đầu ra 3 x 6 x 20 x 435 (bọc cách điện)			VN	Bộ	1	
	Thanh đồng 6 x 20 (bọc cách điện)			VN	Bộ	2	
	Dây cáp CV/FR-1*16mm ²	CV/FR-1*16mm ²	Đại Long, Cadisun	VN	Mét	20	Dây chống cháy dự trữ sẵn trong tủ
	Dây cáp CV/FR-1*10mm ²	CV/FR-1*10mm ²	Đại Long, Cadisun	VN	Mét	16	Dây chống cháy dự trữ sẵn trong tủ
	Nhân công + phụ kiện lắp đặt			VN	Lô	1	
	Thi nghiệm, thử nghiệm				Lô	1	Đáp ứng các yêu cầu nghiệm thu của Điện lực địa phương